



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом. 15а, тел. (8442) 95-25-55

e-mail: emercom@volganet.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Урюпинску, Нехаевскому,
Новониколаевскому и Урюпинскому районам Волгоградской области**

403111, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Горького, д. 78

e-mail: und34_emercom@volganet.ru

Телефоны «горячей линии»

(8442) 78-99-99 ГУ МЧС России по Волгоградской области

Предписание № 7/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад №1 «Березка» городского округа город Урюпинск

в лице заведующего Миклиной Марины Ивановны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.))

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Урюпинска, Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов Волгоградской области по пожарному надзору № 7 от «26» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального Закона от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 03 февраля 2021 года по 16 час. 30 мин. 03 марта 2020 года, проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором г. Урюпинска, Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов Волгоградской области по пожарному надзору, майором внутренней службы Поликарповым В.И. на объекте детского сада МАДОУ «Детский сад № 1 «Березка» городского округа город Урюпинск, расположенного по адресу Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Весенняя, 6 совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 1 «Березка» городского округа город Урюпинск Миклиной Мариной Ивановной

указываются должности, фамилии, инициалы лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В спальнях помещениях второго этажа группы «Радуга» и группы «Ромашка» в плане БТИ № 19 и № 27 вторые эвакуационные выходы	п. 1, п. 2 ст. 53 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 12.07.2021 г.	

ведущие через группу и на лестничную клетку заложены гипсокартонным листом, тем самым не обеспечено необходимое количество выходов предусмотренное проектом – устранить указанное нарушение.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Урюпинска,

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов

Волгоградской области по пожарному надзору

Поликарпов В.И.



«03» марта 2021 г.

Предписание для устранения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 1 «Березка»
городского округа г. Урюпинск

М.И. Миклина

М.И. Миклина

«03» марта 2021 года